

SPRÁVA O VÝSLEDKoch MONITORINGU

projektu

SPOLOČNOSŤ BEZ BARIÉR

Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným postihnutím

Žiadateľ:	Vzdelávací inštitút o.z.
Názov projektu:	Spoločnosť bez bariér
Počet strán:	147
Vypracoval:	Simona Poliaková, Emília Filkornová, Vojtech Hraňo
Zodpovedná osoba:	Ing. Andrea Bujnová

Prievidza júl 2020

Práca prezentuje výsledky monitoringu prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným postihnutím. Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou a dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej republiky bez rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér" predstavuje súlad so záväzkami SR voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných verejnosti. „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu k verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, potláčanie diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré bránia plnému a rovnoprávnemu zapojeniu občanov so zdravotným postihnutím a mnohé ďalšie. Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a to osobnou návštevou vybraných inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. Do monitoringu boli zapájaní aj občania s ŤZP, pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcií verejnej správy.

OBSAH

Zoznam skratiek a slovník termínov	4
1 Úvodné informácie o projekte a priebehu monitoringu	6
1.1 Popis východiskovej situácie.....	6
1.2 Spôsob realizácie projektu.....	8
2 Výsledky monitoringu.....	12
2.1 Výsledky za jednotlivé inštitúcie	12
2.2 Vyhodnotenie a zhrnutie výsledkov	125
3 Občianska participácia	135
3.1 Verejná mienka.....	136
3.2 Memorandum	138
3.3 Semináre.....	139
3.4 Zasadnutia za okrúhlym stolom	144
4 Záver	145
5 Zoznam použitej literatúry	147

ZOZNAM SKRATIEK A SLOVNÍK TERMÍNOV

Skratka

SR	Slovenská republika
Stavebný zákon	Zákon č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Vyhláška	532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s osobami obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
ZŤP	Zdravotne ťažko postihnutá osoba
Dohovor	Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Bariéry	Sú prekážky vytvárajúce hendikep; tieto prekážky členíme na architektonické bariéry, ktoré bránia prístupu a bezpečnému pohybu v prostredí a komunikačné bariéry, ktoré sťažujú alebo znemožňujú prístup k informáciám a sociálnej integrácii;
Debarierizácia	Je proces odstraňovania architektonických, komunikačných a sociálnych bariér
Zákon o slobode informácií	Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií
Zákon o posunkovej reči nepočujúcich	Zákon č.149/1995 Z.z. Zákon národnej rady SR o posunkovej reči nepočujúcich
Inklúzia	Rovnoprávny vzťah teda úplné začlenenie minoritnej, respektíve diskriminovanej skupiny občanov do života majoritnej spoločnosti na rovnakom princípe so zohľadnením osobitostí každého jedinca.
Signálne pásy	Pomáhajú osobám so zrakovým postihnutím identifikovať orientačne dôležité miesto. Označujú napríklad smer chôdze na priechode pre chodcov, vstup do budovy. Signálny pás, vytvorený pomocou špeciálnej reliéfnej dlažby, musí vždy nadväzovať na systém vodiacich línií.



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Vodiace línie

Vedú osobu so zrakovým postihnutím po určitom úseku pomocou techniky bielej palice. Vodiace línie môžu byť prirodzené alebo umelé, vytvorené pomocou špeciálnej reliéfnej dlažby.

1. Úvodné informácie o projekte a priebehu monitoringu

1.1 Popis východiskovej situácie

Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na ekonomickom a sociálnom živote. Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, ktorý z rôznych dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Existujúcim problémom je, že občania so zdravotným postihnutím sa neustále aj dnes stretávajú u subjektov verejnej správy s rôznymi formami diskriminácie vyplývajúcej z ich handicapu a to nie len v súvislosti s architektonickou nedostupnosťou samotnej inštitúcie, ale aj s administratívnou diskrimináciou, s ktorou sa stretávajú v dôsledku ich postihnutia. Zdravotne ťažko postihnutí občania sú stále vnímaní ako malá skupina obyvateľstva, avšak z prieskumov vychádza, že už dnes tvoria veľkú skupinu obyvateľstva, ktorá má tendenciu sa rozširovať. V dôsledku týchto skutočností sú občania so zdravotným postihnutím neustále odkázaní na pomoc iných ľudí a ich nezávislý spôsob života, ako aj participácia na sociálnom a ekonomickom živote je veľmi náročná, keďže nemôžu využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania.

Zabezpečenie prístupnosti fyzického prostredia je pre osoby so zdravotným postihnutím jedným z ich základných ľudských práv, čo vyplýva z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím /ďalej len „Dohovor“/.

Význam a cieľ uvedeného projektu predstavuje súlad so záväzkami Slovenskej republiky voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať „Európu bez bariér“, ale tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie minimálnych noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti. Pod pojmom prístupnosť nemyslíme iba fyzickú bezbariérovosť v zmysle prístupnosti stavieb, ale aj komunikačnú a informačnú prístupnosť pre osoby so zrakovým či sluchovým postihnutím, alebo osoby s inými špecifickými potrebami. Osoby so zdravotným postihnutím majú tiež právo na uznanie a podporu svojej osobitnej kultúrnej a jazykovej identity, vrátane používania posunkového jazyka a kultúry nepočujúcich osôb, avšak nedostupnosť tlmočníkov a pracovníkov ovládajúcich posunkovú reč je ďalšia z výrazných bariér, ktorá sťažuje prístup týchto ľudí pri vybavovaní si svojich záležitostí. Osoby so zmyslovým a sluchovým postihnutím sa každodenne vyrovnávajú s rôznymi bariérami, či už architektonickými, komunikačnými alebo orientačnými. Prístupnosť inštitúcií je pre osoby so zdravotným postihnutím nevyhnutným predpokladom, aby mohli samostatne žiť bez osobných asistentov a začleniť sa do spoločnosti.

Cieľom projektu je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej Republiky bez rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia a to nie len prostredníctvom zvýšenia architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie verejnej

správy s občanmi so zdravotným postihnutím. Požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z. sa vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a použijú sa primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylúčené zo závažných kultúrnych, historických alebo technickoprevádzkových dôvodov.

1.2 Spôsob realizácie projektu

Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:

Aktivita č.1 - Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy

Aktivita č. 2 - Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným postihnutím

Prístup k informáciám zaručuje čl. 21 Dohovoru OSN. Podľa tohto článku sú zmluvné strany povinné prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby osobám so zdravotným postihnutím boli poskytované informácie určené širokej verejnosti v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia. V dohovore sa zmluvné strany zaviazali aj akceptovať a umožniť osobám so zdravotným postihnutím používať posunkové jazyky, Braillovo písmo, ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby a formáty komunikácie podľa ich vlastného výberu.

Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú nevidiace osoby oprávnené požadovať sprístupnenie informácií slepeckým (Braillovým) písmom. Slabozraké osoby sú oprávnené požadovať sprístupnenie informácií zväčšeným typom písma. Dorozumievanie sa navzájom a dorozumievanie sa s počujúcimi garantuje nepočujúcim osobám prostredníctvom tlmočníka posunkovej reči zákon o posunkovej reči nepočujúcich a zákon o sociálnych službách. Podľa zákona o posunkovej reči nepočujúcich majú nepočujúce osoby právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.

Cieľom aktivity je zmonitorovať aktuálny stav prístupnosti komunikácie subjektov verejnej správy v okrese mesta Prievidza s osobami so zdravotným postihnutím a zdefinovať nástroje na jej zlepšenie. Podstatnou časťou prieskumu je aj vyhodnotenie zistení týkajúcich sa schopnosti komunikácie jednotlivých subjektoch verejnej správy v okrese Prievidza s občanmi so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, vrátane poskytovania informácií v prístupných formátoch ako je Braillovo písmo, zväčšená tlač, zvukové záznamy, posunkový jazyk.

Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a to osobnou návštevou vybraných inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. Počas osobnej návštevy zamestnanci projektu vykonávali prieskum zameraný na dodržiavanie ustanovení Stavebného ako aj Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. Zisťovali aktuálny stav bezbariérovej dostupnosti a technického vybavenia a vyplnili dotazníky v spolupráci so zamestnancami monitorovaných inštitúcií.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcií, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.

Zamestnanci Vzdelávacieho inštitútu o.z. uskutočnili monitoring celkovo v 111 inštitúciách verejnej správy.

Zoznam zmonitorovaných inštitúcií:

Mestský úrad Bojnice
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
Mestská knižnica Bojnice
Kultúrne centrum Bojnice
Pošta Bojnice
Obecný úrad Bystričany
Pošta Bystričany
Obecný úrad Chrenovec - Brusno
Pošta Chrenovec - Brusno
Obecný úrad Chvojnica
Obecný úrad Cigel'
Obecný úrad Čavoj
Pošta Čavoj
Obecný úrad Čereňany
Pošta Čereňany
Obecný úrad Diviacka Nová Ves
Pošta Diviacka Nová Ves
Obecný úrad Diviaky nad Nitricou
Pošta Diviaky nad Nitricou
Obecný úrad Dlžín
Obecný úrad Dolné Vestenice
Pošta Dolné Vestenice
Mestský úrad Handlová
Dom kultúry mesta Handlová
ÚPSVaR Handlová
Pošta Handlová
OO PZ Handlová
Obecný úrad Horná Ves
Pošta Horná Ves
Obecný úrad Horné Vestenice
Obecný úrad Jalovec
Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom
Mestský úrad Nováky
Pošta Nováky
ÚPSVaR Nováky
OO PZ Nováky
Obecný úrad Opatovce nad Nitrou
Pošta Opatovce nad Nitrou

Pošta Kamenec pod Vtáčnikom
Obecný úrad Kanianka
Dom kultúry Kanianka
Pošta Kanianka
Obecný úrad Kľačno
Pošta Kľačno
Obecný úrad Kocurany
Obecný úrad Kostolná Ves
Obecný úrad Koš
Pošta Koš
Obecný úrad Lazany
Pošta Lazany
Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom
Pošta Lehota pod Vtáčnikom
Obecný úrad Liešťany
Pošta Liešťany
Obecný úrad Lipník
Obecný úrad Malá Čausa
Obecný úrad Malinová
Obecný úrad Nedožery - Brezany
Pošta Nedožery - Brezany
Obecný úrad Nevidzany
Obecný úrad Nitrianske Pravno
Pošta Nitrianske Pravno
OO PZ Nitrianske Pravno
Obecný úrad Nitrianske Rudno
Pošta Nitrianske Rudno
OO PZ Nitrianske Rudno
Obecný úrad Nitrianske Sučany
Pošta Nitrianske Sučany
Obecný úrad Nitrica
Pošta Nitrica
Pošta 1 Prievidza
Pošta 3 Prievidza
Pošta 4 Prievidza
Pošta 5 Prievidza
Pošta 6 Prievidza
OO PZ Prievidza

Oblasť úrad Oslany
Pošta Oslany
Oblasť úrad Podhradie
Oblasť úrad Poluvsie
Oblasť úrad Poruba
Oblasť úrad Pravenec
Pošta Pravenec
Mestský úrad Prievidza
Okresný súd Prievidza
Okresný úrad Prievidza
Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza
Sociálna poisťovňa Prievidza
RVaPS Prievidza
CPPPaP Prievidza
KaSS Prievidza
RKC Prievidza
Hornonitrianska knižnica Prievidza
ÚPSVaR Prievidza
Oblasť úrad Temeš
Oblasť úrad Tužina
Pošta Tužina
Oblasť úrad Valaská Belá
Pošta Valaská Belá
Oblasť úrad Veľká Čausa
Pošta Veľká Čausa
Oblasť úrad Zemianske Kostolany
Pošta Zemianske Kostolany

Oblasť úrad Radobica
Oblasť úrad Ráztočno
Pošta Ráztočno
Oblasť úrad Rudnianska Lehota
Oblasť úrad Sebedražie
Pošta Sebedražie
Oblasť úrad Seč
Oblasť úrad Šútovce
Oblasť úrad Temeš
Oblasť úrad Tužina
Pošta Tužina
Oblasť úrad Valaská Belá
Pošta Valaská Belá
Oblasť úrad Veľká Čausa
Pošta Veľká Čausa
Oblasť úrad Zemianske Kostolany
Pošta Zemianske Kostolany

2. Výsledky monitoringu

2.1 Výsledky za jednotlivé inštitúcie

Mestský úrad Bojnice

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Mestský úrad Bojnice
Miesto výkonu	:	Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je mestským úradom v Bojniciach.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, bol výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou malo kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Vykonaným prieskumom bolo zistené, že mestský úrad Bojnice, neumožňuje občanom s akýmkoľvek druhom zdravotného postihnutia, komunikovať a pohybovať sa samostatne.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 26% áno a 74% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.

Mestský úrad Bojnice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii prednostu MsÚ Bojnice bolo zorganizované stretnutie zástupcu mesta, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu. V diskusii sa Ing. Peter Titka vyjadril k prístupnosti inštitúcie s osobami so zdravotným postihnutím, uviedol, že v budove v časti určenej na užívanie verejnosťou sú kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50mm, ale sú umiestnené v nevyhovujúcej výške nad podlahou. Základné informačné zariadenie, nie je doplnené alternatívnym spôsobom poskytovania informácií nevidiacej osobe. Mgr. Daniel Palacka sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznal objektivitu našich zistení a vyjadril svoje stanovisko. Uviedol, že majiteľom budovy je mesto Bojnice, ktoré v minulosti vypracovalo

niekoľko projektov zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu budovy, ale ani jeden z projektov nebol schválený. Ďalej uviedol, že informačná služba vo vestibule bude obnovená a pracovisko overovania dokumentov v budúcnosti plánujú zriadiť na prízemí, bez potreby použitia schodiska. Na to sa zástupca verejnosti vyjadril, že preloženie overovania dokumentov by bolo veľmi pozitívne. Pracovníci projektu taktiež uznali, že by toto riešenie vyriešilo niektoré problémy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Prievidza so sídlom v Bojniciach

Miesto výkonu : Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kabína výtahu bola vybavená telefónnym alebo signálnym zariadením umiestneným najviac 1200 mm nad podlahou, ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v strednej polohe kabíny. Príjazd privolanej kabíny oznamoval zvukový signál. Za nevyhovujúce považujeme, že prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, nebol výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Ovládacie zariadenie nie je čitateľné aj hmatom. Chodbový privolávač výtahu nie je umiestnený vo výške 900 mm až 1200 mm. Musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia. Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou nemá kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 27% áno a 74% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uvedené zistenia berú na vedomie a do budúcnosti sa ich budú snažiť odstrániť. Vzhľadom na finančnú situáciu, to ale vidia v horizonte 10 rokov. V minulosti neboli upozornení na nedostatky v súlade s platnou stavebnou vyhláškou. Nemali vypracované ani žiadne projekty na prispôbenie inštitúcie.

Mestská knižnica Bojnice

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Mestská knižnica Bojnice
Miesto výkonu : Hurbanovo námestie 61/68, 972 01 Bojnice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je mestskou knižnicou v meste Bojnice.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, bol výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou nemá kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Chýba tlmočník do posunkovej reči.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.

Mestská knižnica Bojnice prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky Kultúrneho centra Bojnice bolo zorganizované stretnutie riaditeľky, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Mestská knižnica na Hurbanovom námestí v Bojnicach, nakoľko zriaďovateľom mestskej knižnice Bojnice je Kultúrne centrum Bojnice. V diskusií sa Ing. Peter Titka vyjadril k prístupnosti inštitúcie s osobami so zdravotným postihnutím, uviedol, že v budove v časti určenej na užívanie verejnosťou nie sú kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50mm, ale sú umiestnené v nevyhovujúcej výške nad podlahou. Základné informačné zariadenie, nie je doplnené alternatívnym spôsobom poskytovania informácií nevidiacej osobe. Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko, že budova knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a z tohto dôvodu je úprava budovy náročnejšia.

Kultúrne centrum Bojnice

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Kultúrne centrum Bojnice
Miesto výkonu : Hurbanovo námestie č.19/41, 972 01 Bojnice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je kultúrnym centrom v meste Bojnice.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou nemá kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 20% áno a 80% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.

Kultúrne centrum Bojnice prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky KC Bojnice bolo zorganizované stretnutie riaditeľky KC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte kultúrne centrum Bojnice. Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy KC je Mesto Bojnice, ktoré v rámci plánovania rozpočtu rozhoduje o plánovaných investíciách a opravách. Momentálne sa realizuje oprava strechy, ktorá je v havarijnom stave a je teda prioritou. Pani Ing. Belianska prisľúbila, že zistenia predloží na mestské zastupiteľstvo mesta Bojnice, aby v prípade budúcej rekonštrukcie budovy boli zahrnuté do tvorby rozpočtu mesta.

Obecný úrad Bystričany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Bystričany
Miesto výkonu : Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bystričany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Bystričany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom, zadný vstup je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, že základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou nemá kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Prístup na druhé podlažie je zabezpečený iba schodiskom. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 33% áno a 67% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 27% áno a 73% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa pán starosta Mgr. Filip Lukáč vyjadril, že v blízkej budúcnosti plánujú zriadenie kontaktného miesta na prízemí budovy. Taktiež vybudovanie nových WC kde sa bude nachádzať aj bezbariérové WC. Stavebné úpravy by realizovali z vlastných zdrojov.

Obecný úrad Chrenovec - Brusno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Chrenovec-Brusno
Miesto výkonu : Chrenovec-Brusno 1, 972 32

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chrenovec. Inštitúcia je obecným úradom v obci Chrenovec - Brusno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Budova je vybavená rampou. Začiatok a koniec rampy je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Budova nie je vybavená výtťahom. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ešte neboli. Pred dvoma rokmi prebehla aj rekonštrukcia zadného vstupu, kde bola doplnená rampa. Ďalej sa vyjadril, že v horizonte najbližších 5 rokov plánujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.

Obecný úrad Chvojnica

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Chvojnica
Miesto výkonu : Chvojnica 24, 972 13

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chvojnica. Inštitúcia je obecným úradom v obci Chvojnica.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatel'né od okolia. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Počas monitoringu sa pán starosta vyjadril, že neplánujú žiadne stavebné úpravy obecného úradu nakoľko nedisponujú finančnými prostriedkami. Vyjadril sa, že v prípade občanov s istým druhom postihnutia chodia priamo k nim domov alebo fungujú na telefóne.

Obecný úrad Cigel'

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Cigel'
Miesto výkonu : Cigel' 192, 971 01

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Cigel'. Inštitúcia je obecným úradom v obci Cigel'.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je na úrovni komunikácie. Prístup na druhé podlažie je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa však monitorovaná inštitúcia nevyjadřila.

Obecný úrad Čavoj

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Čavoj
Miesto výkonu : Čavoj 86, 972 29

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čavoj. Inštitúcia je obecným úradom v obci Čavoj.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K skutočnostiam sa vyjadrila už priamo počas monitoringu aj pani starostka Mgr. Anna Gulášová. Oboznámila nás, že projekt prestavby obecného úradu bol realizovaný ešte za jej predchodcu. Bola doplnená exteriérová schodisková plošina pri hlavnom vstupe.

Obecný úrad Čereňany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Čereňany
Miesto výkonu : Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čereňany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Čereňany

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, prístup do stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 23% áno a 77% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pán starosta sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky a nemali vypracované ani žiadne projekty. A v horizonte najbližších 5 rokov sa v záväzných plánoch nič neobjavilo, ale prisľúbil, že problematike sa venovať určite budú.

Obecný úrad Diviacka Nová Ves

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Diviacka Nová Ves
Miesto výkonu : Diviacka Nová Ves 1, 972 24

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia je obecným úradom v obci Diviacka Nová Ves.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, prístup do stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pracovníčky obecného úradu už počas monitoringu vyjadrili, že v prípade občanov s istým druhom znevýhodnenia im občania volajú priamo na telefón. Obecný úrad bol už rekonštruovaný v nedávnom čase.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Diviaky nad Nitricou
Miesto výkonu : Diviaky nad Nitricou 167, 972 25

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia je obecným úradom v obci Diviaky nad Nitricou.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, prístup do stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Diviaky nad Nitricou bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Diviaky nad Nitricou. Mgr. Zuzana Struhárová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Taktiež sa informovala, či sa v obci nachádzajú slabozraký alebo sluchovo postihnutí občania a ako tieto skutočnosti riešia ak navštívia obecný úrad. Na to sa starosta obce vyjadril, že takýto občania chodia vždy so sprievodcom. Na tieto skutočnosti sa pán starosta Pružinec vyjadril, že v letných mesiacoch 2019 majú naplánovanú rekonštrukciu schodiska. Rekonštrukciu budú financovať s vlastných zdrojov obce, nakoľko má obec viac ako 1000 obyvateľov a nespĺňala požiadavky žiadnej výzvy, do ktorej by sa mohli zapojiť. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznal objektivitu našich zistení a vyjadril svoje stanovisko. Prisľúbil, že vstup na 2. NP bude zrekonštruovaný a po rekonštrukcii sa môžeme na obecný úrad vrátiť.

Obecný úrad Dlžín

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Dlžín
Miesto výkonu : Dlžín 70, 972 26

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dlžín. Inštitúcia je obecným úradom v obci Dlžín.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený na úrovni komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 14% áno a 86% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pán starosta obecného úradu už počas monitoringu vyjadrili, že nakoľko sídlia na prízemí neeviduje žiadne sťažnosti od obyvateľ'ov z hľadiska prístupu do obecného úradu. Projekt rekonštrukcie v najbližšom čase neplánujú.

Obecný úrad Dolné Vestenice

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Dolné Vestenice
Miesto výkonu : Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je obecným úradom v Dolných Vesteniciach.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou má nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.

Obecný úrad Dolné Vestenice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obce Dolné Vestenice bolo zorganizované stretnutie starostky, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte obecný úrad Dolné Vestenice. Mgr. Zuzana Struhárová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová sa vyjadrila, že v prípade ľudí s určitým druhom znevýhodnenia ochotne pomáhajú zamestnanci obecného úradu. Zástupca verejnosti sa ďalej vyjadril, že je s prístupom obecného úradu spokojný a on sám nezaznamenal žiadne problémy. Starostka obecného úradu Dolné Vestenice vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že rozhodujúci je pre nich rozpočet a nedisponujú finančnými prostriedkami pre prípadne rekonštrukcie a odstránenie nedostatkov.

Mestský úrad Handlová

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Mestský úrad Handlová
Miesto výkonu : Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je mestským úradom v meste Handlová.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Budova je vybavená informátorom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Kontroly takéhoto typu považujú za potrebné z dôvodu, že je i snahou mesta a mestských organizácií zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov so zdravotným znevýhodnením a kontrola poskytla MsÚ primeranú spätnú väzbu. Ďalej uviedli, že vybudovanie bezbariérového prístupu v starších budovách si vyžaduje zvýšené finančné náklady. Drobné úpravy v rámci rozpočtových možností bude mesto realizovať priebežne. (Napríklad označenie schodiska a pod.).

Dom kultúry Handlová

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Dom kultúry Handlová
Miesto výkonu : Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je domom kultúry v meste Handlová.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Budova je vybavená informátorom. Budova je vybavená telefónnou informačnou službou. Sú dostupné zvukové záznamy. Za nevyhovujúce považujeme, základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pani riaditeľka uviedla, že zistenie v rámci monitoringu im pomôžu zamerať sa v budúcnosti na skvalitnenie prostredia pre postihnuté osoby, ktoré sa budú v budove pohybovať. Projekty na prispôsobenie inštitúcie v súlade s vyhláškou mali vypracované v rámci rekonštrukcie bloku "B", ostatné časti budovy sa budú snažiť upravovať tak, aby ich dali do súladu s vyhláškou. V horizonte najbližších 5 rokov určite budú realizovať úpravy v zmysle platnej vyhlášky, avšak to bude závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je zároveň vlastníkom budovy, akým spôsobom bude financovať náklady na zosúladenie súčasného stavu s vyhláškou.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová
Miesto výkonu : Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Handlovej.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený priamo z komunikácie. Prístup na druhé podlažie je zabezpečený schodiskom a výtahom. Za nevyhovujúce považujeme, výtah nespĺňa všetky požiadavky podľa platnej stavebnej vyhlášky, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlenie s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 7% áno a 93% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa zamestnanci ÚPSVaR vyjadrili, že úrad navštevuje veľa občanov s ŤZP nakoľko sa v meste nachádzajú bane a veľa obyvateľov má zdravotné problémy. Úpravy v zmysle platnej vyhlášky, budú závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je zároveň vlastníkom budovy.

OO PZ Handlová

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : OO PZ Handlová
Miesto výkonu : Švermova 2, 972 51 Handlová

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je OO PZ v Handlovej

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, telefónnou informačnou službou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

OO PZ Nováky

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : OO PZ Nováky
Miesto výkonu : M.R.Štefánika 116, 972 21 Nováky

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je OO PZ v Novákoch.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 50% áno a 50% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 17% áno a 83% nie.

OO PZ Nitrianske Pravno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : OO PZ Nitrianske Pravno
Miesto výkonu : Budovateľská 190/11, 972 13 Nitrianske
Pravno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je OO PZ v Nitrianskom Pravne.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, telefónnou informačnou službou. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 26% áno a 74% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.

OO PZ Nitrianske Rudno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : OO PZ Nitrianske Rudno
Miesto výkonu : Hlavná 570, 972 26 Nitrianske Rudno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je OO PZ v Nitrianskom Rudne.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 30% áno a 70% nie.

OO PZ Prievídza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : OO PZ v Prievídzi
Miesto výkonu : M. Mišíka 11, 971 01 Prievídza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievídza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je PZ v Prievídzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Budova je vybavená informátorom. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.

Okresné riaditeľstvo v Prievídzi prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii Zástupcu riaditeľa OR PZ bolo zorganizované stretnutie. Na stretnutí sa zúčastnil za policajný zbor pplk. Mgr. Mário Korenačka, ktorý zastupoval všetky obvodne oddelenia policajného zboru v okrese Prievídza, pracovníci projektu Spoločnosť bez bariér za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný na všetkých obvodných oddeleniach v okrese Prievídza. Ing. Peter Titka v diskusii uviedol skutočnosti vyplývajúce z monitoringu. V každej budove je zriadené pracovisko s 24 hodinovou stálou službou, čo uľahčuje komunikáciu aj s osobami so zdravotným znevýhodnením. Budova OR PZ je vybavená výťahom, ktorý síce nie je vybavený doplnkami podľa platnej vyhlášky, ale pre verejnosť je pohyb po budove povolený len v prítomnosti doprovodu príslušníka PZ. Pracoviská nie sú vybavené materiálmi určenými pre osoby so zdravotným postihnutím. Pplk. Mgr. Mário Korenačka uviedol, že majiteľom budovy OO PZ, OR PZ, OO PZ Handlová a Nitrianske Rudno je Ministerstvo vnútra SR, majiteľom budovy v Nitrianskom Pravne je obec Nitrianske Pravno, ktoré financovalo predošlú rekonštrukciu budovy a majiteľom budovy v Novákoch je Priemstav, Stavebná a.s. Vo všetkých budovách je zriadený informátor, stála 24 hodinová služba. Ďalej uviedol, že v prípade ak by bola vypočúvaná osoba zo zdravotným postihnutím, vypočúvanie je možné realizovať aj v iných priestoroch, prípadne doma u vypočúvanej osoby. Vyjadril sa, že do budúcnosti by bola vhodná rekonštrukcia jednotlivých OO PZ alebo presťahovanie do priestorov, ktoré by spĺňali požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z.

Obecný úrad Horná Ves

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Horná Ves
Miesto výkonu : Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horná Ves. Inštitúcia je obecným úradom v obci Horná Ves.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Začiatok a koniec rampy nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 43% áno a 57% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pani matrikárka uviedla, že v obci neevídujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. V obci sa nachádzajú, ale prevažne starší občania. Zamestnanci obecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenili pripomienky na základe vykonaného prieskumu.

Obecný úrad Horné Vestenice

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Horné Vestenice
Miesto výkonu : Horné Vestenice 257, 972 22

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horné Vestenice. Inštitúcia je obecným úradom v obci Horné Vestenice.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie v miernom sklone. Prístup na 2. podlažie je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 43% áno a 57% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že na nedostatky doposiaľ neboli upovedomení. Ďalej uviedol, že nový obecný úrad bol realizovaný v roku 2010 podľa projektu a v horizonte 5 rokov neplánujú žiadne úpravy.

Obecný úrad Jalovec

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Jalovec
Miesto výkonu : Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Jalovec. Inštitúcia je obecným úradom v obci Jalovec.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.

Obecný úrad Jalovec prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Jalovec bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Jalovec. Mgr. Zuzana Struhárová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Pán starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti by chceli realizovať zateplenie obecného úradu kde by zahrnuli aj úpravu hlavného vstupu. Rekonštrukciu by chceli realizovať z mimorozpočtových zdrojov nakoľko momentálne prebieha rekonštrukcia komunikácie, ktorá bola prioritná. Plánujú doplnenie kovovej nájazdovej rampy a doplnenie zábradlia. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je so vstupom do obecného úradu spokojný aj teraz a ak by aj rekonštrukcia neprebehla nevidel by to zle. Starosta sa ďalej vyjadril, že v obci žijú už prevažne starší ľudia, ktorí sa zatiaľ vždy dostali do obecného úradu bez problémov. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o zlepšenie hlavného vstupu do budovy.

Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom
Miesto výkonu : Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec
pod Vtáčnikom

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia je obecným úradom v obci Kamenec pod Vtáčnikom.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou neboli. V minulosti mali vypracované projekty na prispôsobenie inštitúcie a to rekonštrukciu hlavného vstupu. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy obecného úradu v zmysle platnej stavebnej vyhlášky.

Obecný úrad Kanianka

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Kanianka
Miesto výkonu : Ulica SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je obecným úradom v obci Kanianka.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa pán starosta nevyjadril.

Dom kultúry Kanianka

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Dom kultúry Kanianka
Miesto výkonu : Ulica SNP 584/3, 972 17 Kanianka

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je domom kultúry v obci Kanianka.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

V budove sa nachádza rampa. Prístup do stavby je zabezpečený na úrovni komunikácie. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 11% áno a 89% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa pán riaditeľ domu kultúry nevyjadril.

Obecný úrad Kľačno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Kľačno
Miesto výkonu : Kľačno 326, 972 15 Kľačno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kľačno Inštitúcia je obecným úradom v obci Kľačno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlenie s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 3podpísala Dohovor OSN odpovedalo 8% áno a 92% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že neboli nikdy upozornení na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou a neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie. Momentálne neplánujeme žiadne investície v tomto smere.

Obecný úrad Kocurany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecny úrad Kocurany
Miesto výkonu : Kocurany 105, 972 02

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kocurany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Kocurany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92% nie.

Obecný úrad Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Kocurany. Mgr. Zuzana Struhárová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Pán starosta sa vyjadril, že by v budúcnosti chceli do rekonštrukcie obecného úradu zapracovať aj vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Uviedol, že posledná rekonštrukcia úradu bola vykonaná v roku 1994. Tiež sa vyjadril, že si je vedomí, že je problém dostať sa hlavne starším občanom na 2.NP podlažie a aj v prípade volieb boli nútení volebnú urnu umiestniť na prvé podlažie, pretože starší občania majú veľký problém pri vystupovaní po schodisku. Tiež nás informoval, že mali prípad, že boli nútení 93 ročnú babičku vyniesť po schodisku do sály kultúrneho domu na 2.NP. Uviedol, že sa určite budú snažiť zapojiť do výziev a žiadať o dotácie z eurofondov na modernizáciu budovy. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy.

Obecný úrad Kostolná Ves

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Kostolná Ves

Miesto výkonu : Kostolná Ves 6, 972 26

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kostolná Ves Inštitúcia je obecným úradom v obci Kostolná Ves.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 33% áno a 67% nie.

Obecný úrad Kostolná Ves prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Kostolná Ves bolo zorganizované stretnutie starostky, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Kostolná Ves. Bc. Jana Minichová sa následne vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Na to sa vyjadrila aj pani starostka, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov a v blízkej budúcnosti sa už budú sťahovať do novej budovy kde bude vybudovaná aj rampa. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú na prízemí. Starostka ďalej uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený a že aj jeden schodiskový stupeň je považovaný pre vozíčkara za prekážku. Opäť uviedla, že sa ale budú sťahovať do nových priestorov, ktoré už budú vyhovujúce.

Obecný úrad Koš

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Koš
Miesto výkonu : Vít'azstva 41, 972 41 Koš

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Koš. Inštitúcia je obecným úradom v obci Koš.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Obecný úrad Koš prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Koš bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Koš. Mgr. Zuzana Struhárová sa následne vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Ďalší zúčastnený sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na druhé podlažie. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je úzke a osadenie schodiskovej plošiny by pravdepodobne nebolo možné. Upozornila starostu, že by aspoň ako dočasné riešenie mohli umiestniť na prízemí zvonček, ktorý by slúžil na privolanie pracovníčky obecného úradu. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy. Tiež nás informoval, že v obci majú občanov so sluchovým postihnutím, ktorí chodia s doprovodom. Uznal, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený.

Obecný úrad Lazany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Lazany
Miesto výkonu : Hlavná 59/56, 972 11 Lazany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lazany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Lazany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prístup do budovy je zabezpečený výťahom. Výťah je vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max. 1200 mm nad úrovňou podlahy. Výťahová kabína je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v polohe kabíny. Výťahová kabína je vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo podlažia v ktorom výťah zastaví. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlenie s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 20% áno a 80% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 28% áno a 72% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starostka obecného úradu uviedla, že neevidujú ani jednu požiadavku/podnet/sťažnosť od osôb so zmyslovým postihnutím, ktoré boli monitoringom zistené. V našej obci v súčasnosti takáto osoba nebýva a ani iné osoby, napr. návštevníci, nemali takéto požiadavky, podnety, príp. sťažnosti. Všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov sú otázkou finančných možností obce. V prípade budúcich požiadaviek zo strany občanov k tejto problematike zaujmeme stanovisko, budeme sa nimi zaoberať a určíme priority vo verejnom záujme.

Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom
Miesto výkonu : Námestie SNP 34/3, Lehota pod Vtáčnikom
972 42

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia je obecným úradom v obci Lehota pod Vtáčnikom.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 23% áno a 77% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou neboli. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy obecného úradu, bude to však závisieť na finančných možnostiach obce.

Obecný úrad Liešťany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Liešťany

Miesto výkonu : Liešťany 1, 972 27

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Liešťany Inštitúcia je obecným úradom v obci Liešťany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že v obci neevidujú občanov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V prípade občanov s ŤZP slúži na privolanie zamestnankyne obecného úradu zvonček. Nedostatky zistené počas monitoringu sa budú snažiť odstrániť.

Obecný úrad Lipník

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Lipník
Miesto výkonu : Lipník 76, 935 21

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lipník. Inštitúcia je obecným úradom v obci Lipník

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že v obci nemajú zmyslovo postihnutých občanov a preto ani servis v podobe tlmočníka alebo materiálov v brailovom písme nezabezpečujú. Čo sa týka telesne postihnutých osôb žije tu jedna osoba, ktorej vychádzajú v ústrety a vybavujú potrebné úkony vonku. Realizáciu technického riešenia ako výťah či rampa si v priestoroch obecného úradu neviem predstaviť.

Obecný úrad Malá Čausa

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Malá Čausa
Miesto výkonu : Malá Čausa 175, 972 71 Prievidza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Malá Čausa. Inštitúcia je obecným úradom v obci Malá Čausa.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že v rámci zníženia bariér, na vstup umiestnili zvonček, ktorým nás môžu občania ohlásiť a následne sú vybavený v zasadačke OÚ, ktorá sa nachádza na prízemí. Zatiaľ sa na sťažovaný prístup nikto nestážoval, ani neboli vypracované projekty na zníženie bezbariérovosti, ani v dohľadnej dobe neplánujú podobné projekty vypracovať.

Obecný úrad Malinová

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Malinová
Miesto výkonu : Malinová 115, 972 13 Malinová

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Malinová. Inštitúcia je obecným úradom v obci Malinová.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu nás informovali, že v obci sa nenachádza žiadny občas so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V minulosti bol rekonštruovaný hlavný vstup, kde bola doplnená rampa. Ďalšie projekty v blízkej budúcnosti neplánujú.

Obecný úrad Nedožery - Brezany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nedožery - Brezany
Miesto výkonu : Družstevná 367,972 12 Nedožery - Brezany

Popis existujúceho stavu:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Budova je vybavená informátorom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pán starosta nás počas monitoringu informoval, že sa so sťažnosťami na vstup do budovy nestretol aj napriek tomu, že sa obecný úrad nachádza na 2.NP. Uviedol, že v prípade volieb sa stretávajú občania na 1.NP kde je prístup zabezpečený schodiskovou plošinou. Uviedol tiež, že v budove je informátor, ktorý osobám s ŤZP ochotne pomôže.

Obecný úrad Nevidzany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nevidzany
Miesto výkonu : Nevidzany 106, 951 62

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nevidzany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nevidzany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.

Obecný úrad Nevidzany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii referentky obecného úradu Nevidzany bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Nevidzany. Bc. Jana Minichová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Na to vyjadrila aj pani referentka, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú vopred telefonicky na úrad. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú priamo u nich doma. Referentka ďalej uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená. Avšak z vlastných zdrojov by rekonštrukciu nedokázali pokryť nakoľko je obec veľmi malá s malým počtom obyvateľov.

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecny úrad Nitrianske Pravno
Miesto výkonu : Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrianske Pravno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa prednostka obecného úradu vyjadrila, že v budúcnosti plánujú upraviť hlavný vstup do budovy. Doposiaľ sa však so sťažnosťami z hľadiska prístupu nestretli.

Obecný úrad Nitrianske Rudno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nitrianske Rudno
Miesto výkonu : Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrianske Rudno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 2% áno a 95% nie.

Obecný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V zasadacej miestnosti obecného úradu Nitrianske Rudno bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Nitrianske Rudno. Bc. Jana Minichová sa následne vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Na to vyjadrila aj pani Besedová, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov. Aj v prípade overovania podpisov a volieb chodí pani matrikárka domov k občanom. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú aj v kultúrnom dome kde je prístup bezbariérový. Pani Besedová ďalej uviedla, že v obci evidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku. Slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu nemajú. Uviedla ale, že si je vedomá, že aj starší občania už majú problém s čítaním malých písmen. Zástupkyne verejnosti sa vyjadrili, že aj oni majú problém pri čítaní dokumentov a prijali by väčšie písmo. Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je bezbariérový a že v blízkej budúcnosti ho budú meniť a rekonštruovať.

Obecný úrad Nitrianske Sučany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nitrianske Sučany
Miesto výkonu : Nitrianske Sučany 232, 972 21

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Sučany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrianske Sučany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Začiatok a koniec rampy je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že sťažnosti z hľadiska prístupu neevídujú. Uviedol, že prípadné rekonštrukcie zatiaľ neplánujú a všetko je otázka financií.

Obecný úrad Nitrica

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nitrica
Miesto výkonu : Nitrica 489, 972 22 Nitrica

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrica. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrica.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napl'ňa odpovedalo 6% áno a 94% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že pokiaľ je vo funkcii starostu obce tak upozornený na nedostatky nebol. Projekty v minulosti neboli vypracované žiadne a v budúcnosti by chceli dať spracovať návrh nutných úprav a ak to bude možné aj realizovať potrebné úpravy.

Mestský úrad Nováky

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Mestský úrad Nováky
Miesto výkonu : Námestie SNP 12, 972 71 Nováky

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je mestským úradom v meste Nováky.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Vedúca oddelenia sociálnych vecí uviedla, že upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nováky

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nováky
Miesto výkonu : Námestie SNP, 174/23, 972 71 Nováky

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v meste Nováky.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 4% áno a 96% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 27% áno a 73% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Koordinátor úradu práce uviedol, že upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty nakoľko budova nie je v ich vlastníctve.

Obecný úrad Opatovce nad Nitrou

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Opatovce nad Nitrou
Miesto výkonu : Opatovce nad Nitrou 393, 972 02

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia je obecným úradom v obci Opatovciach nad Nitrou.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 6% áno a 94% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Zástupca obecného úradu uviedol, že v minulosti neboli oslovení žiadnou organizáciu na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Boli vypracované projekty na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorých súčasťou je aj prispôsobenie inštitúcie v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. V priebehu 3 rokov plánujú aj ďalšie stavebné úpravy.

Obecný úrad Oslany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Oslany
Miesto výkonu : Námestie Slobody 2/3, 972 47 Oslany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Oslany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Oslany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že doposiaľ neboli nikdy upozornení na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie. Momentálne neplánujú žiadne investície v tomto smere.

Obecný úrad Podhradie

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Podhradie
Miesto výkonu : Podhradie 92, 972 42

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Podhradie. Inštitúcia je obecným úradom v obci Podhradie.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 23% áno a 77% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 77% áno a 23% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pracovníčka obecného úradu sa vyjadrila, že doposiaľ neboli nikdy upozornení na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie, ale pokiaľ to bude možné budú sa v tomto smere situáciu riešiť.

Obecný úrad Poluvsie

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Poluvsie
Miesto výkonu : Poluvsie 251, 972 16 Poluvsie

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Poluvsie. Inštitúcia je obecným úradom v obci Poluvsie.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Obecný úrad sa k zisteným skutočnostiam nevyjadril.

Obecný úrad Poruba

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Poruba
Miesto výkonu : Poruba 95, 972 11 Poruba

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Poruba. Inštitúcia je obecným úradom v obci Poruba.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 40% áno a 60% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky, neboli vypracované ani žiadne projekty. Budúce projekty budú otázkou investičných zámerov obce.

Obecný úrad Pravenec

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Pravenec
Miesto výkonu : Pravenec 208, 972 16 Pravenec

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Pravenec. Inštitúcia je obecným úradom v obci Pravenec.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 42% áno a 58% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pán starosta sa vyjadril, že v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú vopred telefonicky na úrad. Pán starosta ďalej uviedol, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Vykonaný prieskum vníma pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uviedol, že chýbajúce zábradlie a označenie schodiska doplní ak to bude možné z finančných prostriedkov. Avšak z vlastných zdrojov by väčšiu rekonštrukciu nedokázali pokryť.

Mestský úrad Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Mestský úrad Prievidza
Miesto výkonu	:	Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, k.ú. Prievidza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je mestským úradom v Prievidzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Budova je vybavená výtťahom. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 59% áno a 41% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Ing. Kvočíková sa vyjadrila, že neboli upozornení na nedostatky. Neboli vypracované žiadne projekty. V priebehu nasledujúceho obdobia sa plánuje vybudovať výtťah a doriešenie hlavného vstupu. Stavebné úpravy plánujú realizovať priebežne v rámci ich rozpočtových možností. Monitoring hodnotia veľmi pozitívne.

Okresný súd Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Okresný súd Prievidza
Miesto výkonu : Gustáva Švéniho 5, 971 01 Prievidza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je okresným súdom.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 29% áno a 71% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Mgr. Ondrejovičová sa vyjadrila, že neboli upozornení na nedostatky. Neboli vypracované žiadne projekty. V spolupráci s BOZP realizujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.

Okresný úrad Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Okresný úrad Prievidza
Miesto výkonu : Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je okresným úradom v meste Prievidza.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 55% áno a 45% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Vedenie okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenilo pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení.

Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Daňový úrad Trenčín - pobočka Prievidza
Miesto výkonu : Gustáva Švéniho 2727, 971 01 Prievidza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je pobočkou daňového úradu Trenčín.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Budova je vybavená výťahom. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Vedenie okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenilo pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uviedli, že nakoľko nie sú vlastníkom budovy nemajú možnosť realizovať prípadné budúce projekty.

Sociálna poisťovňa Prievdza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Sociálna poisťovňa pobočka Prievdza
Miesto výkonu : Matice slovenskej 335/10, 971 01 Prievdza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievdza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je pobočkou sociálnej poisťovne v Prievdzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Budova je vybavená výťahom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 20% áno a 80% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.

Sociálna poisťovňa Prievdza prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľa pobočky SP v Prievdzi bolo zorganizované stretnutie zástupcov SP, HBP, a.s. ako prenajímateľa, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti a zástupcu občianskeho združenia za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v priestoroch SP. Pracovné stretnutie otvoril a prítomných privítal riaditeľ pobočky Soc. Poisťovne Prievdza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za HBP, a.s. ako vlastníka nehnuteľnosti Ing. Romana Obertášová. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili zástupkyňa občianskeho združenia Academia Slovaca Bojnica a zástupkyňa domu dôchodcov v Prievdzi. Ing. Peter Titka sa vyjadril, že nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči a chýbajú tiež materiály pre slabozraké a nevidiace osoby. Na to pán riaditeľ SP PhDr. Miroslav Gazdík povedal, že takéto osoby chodia vždy v sprievode asistenta. Zástupkyňa domu dôchodcov prejavila spokojnosť s budovou SP. Uviedla, že inštitúciu navštevuje pravidelne veľa dôchodcov a ani oni neudávajú nedostatky. Pán riaditeľ poďakoval za kladné hodnotenie z pohľadu dôchodcov. Zástupkyňa občianskeho združenia vyjadrila taktiež spokojnosť s posudzovanou inštitúciou. Riaditeľ SP sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. Ocenil prínos prieskumu a projektu Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je potrebné viac myslieť na ľudí so zdravotným postihnutím ako aj mamičky s kočíkom a podobne.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Regionálna veterinárna a potravinová správa
Prievidza

Miesto výkonu : Mariánska 6, 971 01 Prievidza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v meste Prievidza.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 27% áno a 73% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľ RVPS sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie Prievidza

Miesto výkonu : Bakalárska 2, 971 01 Prievidza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Prievidza.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľka CPPPaP sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky a nerealizovali ani žiadne projekty. Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy. V prípade, že by to bolo možné z finančného hľadiska, stavebné úpravy by určite realizovali.

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievdza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Kultúrne a spoločenské stredisko Prievdza -
Dom kultúry Prievdza

Miesto výkonu : F. Madvu 11, 971 01 Prievdza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievdza. Inštitúcia je kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievdzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá nápisy kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 7% áno a 93% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievdza (ďalej len KaSS Prievdza) prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky KaSS Prievdza bolo zorganizované stretnutie riaditeľky KaSS, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Dom kultúry Prievdza na ulici F. Madvu 11. Mgr. Struhárová sa vyjadrila, že inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozraké osoby ani tlmočníkom do posunkovej reči. Zástupkyňa verejnosti uviedla, že do Domu kultúry chodí pravidelne a vyzdvihla ochotu zamestnancov. Mgr. Dana Horná uviedla, že v prípade verejnej akcie je vo vestibule budovy zriadená informačná služba, ktorá je k dispozícii zdravotne ťažko postihnutým občanom. Mgr. Dana Horná vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy Domu Kultúry je Mesto Prievdza, ktoré v rámci plánovania rozpočtu rozhoduje o plánovaných investíciách a opravách.

Regionálne kultúrne centrum Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Regionálne kultúrne centrum Prievidza
Miesto výkonu : Záhradnícka 733/19, 971 01 Prievidza,

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je galériou regionálnej kultúrnej inštitúcie - Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 24% áno a 76% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.

Regionálne kultúrne centrum Prievidza (ďalej len RKC Prievidza) prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky RKC Prievidza bolo zorganizované stretnutie riaditeľky RKC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Regionálne kultúrne centrum na Záhradníckej ulici v Prievidzi. Riaditeľka Mgr. Ľudmila Húsková vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať vedľajší vstup do administratívnej časti budovy. Informovala sa o minimálnych požiadavky z vyhlášky. Prisľúbila, že nové schodisko bude vybudované podľa platných technických noriem a vstup bude umožnený aj občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uviedla, že je sama nespokojná s dlažbou na existujúcom schodisku a v minulosti sa stretla aj s úrazom svojej zamestnankyne.

Hornonitrianska knižnica Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Miesto výkonu : Záhradnícka 21, 971 01 Prievidza, k
Košovská 9, 971 01 Prievidza,

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia sa skladá z dvoch samostatne stojacich budov na rozličných adresách. Na Záhradníckej ulici sídli úsek práce s dospelými a úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov. Na Košovskej ulici sídli úsek odbornej a regionálnej literatúry. Inštitúcia je hornonitrianskou knižnicou.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľka knižnice sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. HNK dala vypracovať projekt na bezbariérovú úpravu vstupu, ale finančné prostriedky od zriaďovateľa neboli schválené. Ako problém vidia hlavne finančné možnosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Miesto výkonu : Šumperská 35/1, 971 01 Prievidza,

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. V budove sa nachádza výťah aj schodisková plošina. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Za nevyhovujúce považujeme, nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľka odboru služieb sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. Stavebné úpravy ÚPSVaR už boli realizované. Bola vybudovaná vstupná rampa, namontované schodiskové plošiny, rozšírenie dverí. V budúcnosti by naďalej chceli realizovať stavebné úpravy v zmysle platnej stavebnej vyhlášky. Bude to však záležať od pridelených finančných prostriedkov do rozpočtu úradu.

Obecný úrad Radobica

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Radobica
Miesto výkonu : Radobica 124, 972 48 Radobica

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Radobica. Inštitúcia je obecným úradom v obci Radobica.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.

Obecný úrad prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Radobica bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Radobica. Bc. Minichová uviedla, že inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozraké a nevidiace osoby ani tlmočníkom do posunkovej reči. Starostka ďalej uviedla, že v obci evidujú hlavne starších občanov, ktorí už majú aj zdravotné problémy. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená aj keď podľa jej názoru by takáto rekonštrukcia musela byť komplexná a vyžiadala by si viac financií. Na to sa aj Ing. Bujnová vyjadrila, že je to pravda, pretože obecný úrad sídli v budove kde by pravdepodobne nebolo možné osadiť schodiskovú plošinu.

Obecný úrad Ráztočno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Ráztočno
Miesto výkonu : Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Ráztočno. Inštitúcia je obecným úradom v obci Ráztočno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia. Inštitúcia nie je vybavená výťahom.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.

Obecný úrad Rudnianska Lehota

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Rudnianska Lehota
Miesto výkonu : Rudnianska Lehota 225, 972 26

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Rudnianska Lehota Inštitúcia je obecným úradom v obci Rudnianska Lehota.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.

Obecný úrad Sebedražie

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Sebedražie
Miesto výkonu : Hlavná 471/13, 972 05

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Sebedražie. Inštitúcia je obecným úradom v obci Sebedražie.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 3podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.

Obecný úrad Sebedražie prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Sebedražie bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Sebedražie. Pani starostka sa v diskusii vyjadrila, že podľa jej slov sú vstupné dvere príliš ťažké a plánujú ich vymeniť. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je naozaj nevyhovujúce a bolo by vhodné prístup na 2.NP upraviť. Prípadne zvoliť aspoň alternatívu aby sa vytvorilo miesto prvého kontaktu na prízemí nakoľko vstup do budovy je vyhovujúci bez použitia schodiska. Na tieto skutočnosti sa pani starostka vyjadrila, že takéto riešenie by boli schopní spraviť. A že sú priaznivo naklonení rekonštrukcií. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená.

Obecný úrad Seč

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Seč

Miesto výkonu : Seč 133, 972 26

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Seč. Inštitúcia je obecným úradom v obci Seč.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 3podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že doposiaľ neboli realizované žiadne projekty a neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V prípade ak im to rozpočet obce dovoľí sú stavebným úpravám a novým projektom priaznivo naklonený.

Obecný úrad Šútovce

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Šútovce
Miesto výkonu : Šútovce 39, 972 01 Bojnice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Šútovce. Inštitúcia je obecným úradom v obci Šútovce.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.

Obecný úrad Temeš

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Temeš

Miesto výkonu : Temeš 140, 972 29

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Temeš. Inštitúcia je obecným úradom v obci Temeš.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 8% áno a 92% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.

Obecný úrad Temeš prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Temeš bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Temeš. V diskusií sa vyjadrila pani starostka, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú na prízemí kde je umožnený prístup aj zo zadnej strany budovy priamo z komunikácie. Starostka ďalej uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je naozaj nevyhovujúce a bolo by vhodné prístup na 2.NP upraviť. Na tieto skutočnosti sa pani starostka vyjadrila, že takéto riešenie by boli schopní spraviť len v prípade dotácií formou eurofondov nakoľko má obec málo obyvateľov a rozpočet obce väčšie investície nezvládne. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená.

Obecný úrad Tužina

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Tužina
Miesto výkonu : Tužina 76, 972 14 Tužina

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Tužina. Inštitúcia je obecným úradom v obci Tužina.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 37% áno a 64% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa obecný úrad doposiaľ nevyjadril.

Obecný úrad Valaská Belá

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecny úrad Valaská Belá

Miesto výkonu : Valaská Belá 1, 972 28

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Valaská Belá Inštitúcia je obecným úradom v obci Valaská Belá.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa obecný úrad nevyjadril.

Obecný úrad Veľká Čausa

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Veľká Čausa

Miesto výkonu : Veľká Čausa 83, 971 01

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Veľká Čausa. Inštitúcia je obecným úradom v obci Veľká Čausa.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.

Obecný úrad Veľká Čausa prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Veľká Čausa bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Veľká Čausa. V diskusii sa pani starostka vyjadrila, že v mesiaci jún - júl bude prebiehať rekonštrukcia strechy, kúrenia a výmena okien na obecnom úrade. Rekonštrukcia je financovaná formou dotácií z EU. Ďalej uviedla, že je naplánovaná aj rekonštrukcia zadného vstupu, ktorý by bol bezbariérový. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. Uviedla, že občanov na vozíku v obci momentálne nemajú, ale starších občanov je tu veľa.

Obecný úrad Zemianske Kostol'any

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Zemianske Kostol'any
Miesto výkonu : 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Zemianske Kostol'any. Inštitúcia je obecným úradom v obci Zemianske Kostol'any.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 14% áno a 86% nie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa starostka obecného úradu vyjadrila, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. V blízkej budúcnosti neplánujú žiadne projekty.

Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty

Prevádzky Slovenskej pošty boli vyhodnocované ako celok. Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli Slovenskej pošte doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa vyjadrila vedúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová v závere vyhodnotenia výsledkov za prevádzky Slovenskej pošty.

Pošta Bojnice

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Bojnice
Miesto výkonu : Sládkovičova 188/6, 972 01 Bojnice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v meste Bojnice.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Pošta Bystričany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Bystričany
Miesto výkonu : Osloboditeľov 22, 972 45 Bystričany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bystričany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Bystričany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.

Pošta Chrenovec - Brusno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Chrenovec - Brusno
Miesto výkonu : Chrenovec – Brusno 1, 972 32

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chrenovec. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Chrenovec - Brusno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.

Pošta Čavoj

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Čavoj
Miesto výkonu : Čavoj 31, 972 29 Čavoj

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čavoj. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Čavoj.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.

Pošta Čereňany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Čereňany
Miesto výkonu : Na Hlodzi 2, 972 46 Čereňany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čereňany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Čereňany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.

Pošta Diviacka Nová Ves

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Diviacka Nová Ves

Miesto výkonu : Diviacka Nová Ves, č.1, 972 24 Diviacka Nová Ves

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Diviacka Nová Ves.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.

Pošta Diviaky nad Nitricou

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Diviaky nad Nitricou
Miesto výkonu : Diviaky nad Nitricou 201, 972 25

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Diviaky nad Nitricou.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 29% áno a 71% nie.

Pošta Dolné Vestenice

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Dolné Vestenice
Miesto výkonu : Krátka 271/2, 972 23 Dolné Vestenice

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v obci Dolné Vestenice.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 26% áno a 74% nie.

Pošta Handlová

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Handlová
Miesto výkonu : Nám. baníkov 11/22, 972 51 Handlová

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Handlová.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Pošta Horná Ves

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Horná Ves
Miesto výkonu : Horná Ves 190, 972 48 Horná Ves

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horná Ves. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Horná Ves.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 20% áno a 80% nie.

Pošta Kamenec pod Vtáčnikom

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Kamenec pod Vtáčnikom
Miesto výkonu : Ružičková 55, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Kamenec pod Vtáčnikom.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Pošta Kanianka

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Kanianka
Miesto výkonu : Slovenského národného povstania 5, 972 17
Kanianka

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Kanianka.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.

Pošta Kľačno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Kľačno
Miesto výkonu : Kľačno 310, 972 15

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kľačno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Kľačno

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.

Pošta Koš

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Koš
Miesto výkonu : Vít'azstva 41, 972 41 Koš

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Koš. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v obci Koš.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Pošta Lazany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Lazany
Miesto výkonu : Hlavná 1, 972 11 Lazany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lazany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Lazany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodným okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 19% áno a 81% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 42% áno a 58% nie.

Pošta Lehota pod Vtáčnikom

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Lehota pod Vtáčnikom
Miesto výkonu : Námestie SNP 5, Lehota pod Vtáčnikom 972
42

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Lehota pod Vtáčnikom.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Pošta Liešťany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Liešťany
Miesto výkonu : Liešťany 395, 972 27 Liešťany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Liešťany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Liešťany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.

Pošta Nedožery - Brezany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Nedožery-Brezany
Miesto výkonu : V.B.Nedožerského 105, 972 12 Nedožery-Brezany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nedožery - Brezany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nedožery - Brezany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.

Pošta Nitrianske Pravno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Nitrianske Pravno
Miesto výkonu	:	Námestie SNP 71, 972 13 Nitrianske Pravno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrianske Pravno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92% nie.

Pošta Nitrianske Rudno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Nitrianske Rudno
Miesto výkonu	:	Poštová 15, 972 26 Nitrianske Rudno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrianske Rudno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.

Pošta Nitrianske Sučany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Nitrianske Sučany
Miesto výkonu : Nitrianske Sučany 218, 972 21

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Sučany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrianske Sučany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 25% áno a 75% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.

Pošta Nitrica

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Nitrica
Miesto výkonu : Dvorníky nad Nitricou 1, 972 22 Nitrica

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrica. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrica.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Pošta Nováky

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Nováky
Miesto výkonu : Námestie SNP 22, 972 71 Nováky

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v meste Nováky

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 4% áno a 96% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.

Pošta Opatovce nad Nitrou

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Opatovce nad Nitrou
Miesto výkonu : Opatovce nad Nitrou 105, 972 02

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v obci Opatovce nad Nitrou.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88% nie.

Pošta Oslany

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Oslany
Miesto výkonu : Školská 48, 972 47 Oslany

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Oslany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Oslany.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 25% áno a 75% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.

Pošta Pravenec

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Pravenec
Miesto výkonu : Kolónia 271, 972 16 Pravenec

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Pravenec. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Pravenec.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.

Pošta Prievídza 1

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta 1 Prievídza - dodávacia pošta
Miesto výkonu : Námestie slobody 18/5, 971 01 Prievídza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievídza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievídzi. Inštitúcia je využívaná na poskytovanie poštových služieb, podanie, prepravu a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.

Pošta Prievdza 3

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta 3 Prievdza
Miesto výkonu : M. R. Štefánika 131/27, 971 01 Prievdza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievdza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievdzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 29% áno a 71% nie.

Pošta Prievdza 4

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta 4 Prievdza
Miesto výkonu : M. Falešníka 10, 971 01 Prievdza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievdza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievdzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 41% áno a 59% nie.

Pošta Prievdza 5

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta 5 Prievdza
Miesto výkonu : M. Gorkého 38/A, 971 01 Prievdza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievdza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievdzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatelný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 35% áno a 65% nie.

Pošta Prievídza 6

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta 6 Prievídza
Miesto výkonu : A. Mišúta 23, 971 01 Prievídza

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievídza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievídzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.

Pošta Ráztočno

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Ráztočno
Miesto výkonu : Morovnianska 461, 972 31 Ráztočno

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Ráztočno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Ráztočno.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88% nie.

Pošta Sebedražie

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Sebedražie
Miesto výkonu : Hlavná 13, 972 05 Sebedražie

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Sebedražie. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Sebedražie.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 23% áno a 77% nie.

Pošta Tužina

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Tužina
Miesto výkonu : Tužina 73, 972 14 Tužina

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Tužina. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Tužina.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznatel'ný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.

Pošta Valaská Belá

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Valaská Belá
Miesto výkonu : Valaská Belá 612, 972 28

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Valaská Belá. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Valaská Belá.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.

Pošta Veľká Čausa

Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Veľká Čausa
Miesto výkonu : Veľká Čausa 83, 971 01

Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Veľká Čausa. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci veľká Čausa.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa Dohovor OSN naplňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.

Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli Slovenskej pošte doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Monitoring bol zameraný a v konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných inštitúciách sa bariéry podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a súčasne platných slovenských technických noriem vyskytujú. Prieskum poukázal na množstvo bariér, s ktorými sa ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím stretávajú. Vyzdvihla by som snahu zamestnancov Slovenskej pošty vyhovieť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. V prípade osôb so sluchovým a zrakovým postihnutím postupujú individuálne podľa potreby. Vedúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová sa vyjadrila, že záujem o odstraňovanie bariér v prevádzkach a spoločensko-zodpovedné správanie spoločnosti a jej zamestnancov sú jedny zo základných hodnotových princípov, ktorými sa Slovenská pošta riadi pri prijímaní rozhodnutí o rozvoji a modernizácii pobočkovej siete. Pre rekonštrukciu pobočiek resp. vybudovanie bezbariérových prístupov do pobočiek je nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom či budovám, v ktorých sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované zmluvnými partnermi ako „pošty partner“ alebo sú prevádzkované v prenajatých priestoroch. Odstraňovanie bariér v prevádzkach riešime priebežne spolu s rekonštrukciami a modernizáciami vlastných budov. Ostatné pobočky vybavujeme postupne bezbariérovými rampami, prípadne zdvíhačmi hydraulickými plošinami na invalidné vozíky. Niektoré budovy, v ktorých sídlia prevádzky Slovenskej pošty sú postavené v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Z monitoringu vyplýva, že orientačný systém pre slabozrakých a nevidiacich nie je dostatočne zabezpečený, chýbajú materiály vo zväčšenej tlači, v Braillovom písme a taktiež aj zvukové záznamy. V prípade ak boli vstupy do prevádzok zabezpečené schodiskom, v niektorých prípadoch chýbali označenia prvého a posledného stupňa každého schodiskového ramena. Približne polovica z prevádzok Slovenskej pošty má povrch nevyhovujúci. Takmer vo všetkých prevádzkach základné informačné zariadenie nemalo kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Z uvedených zistení vyplýva, že prevádzky Slovenskej pošty nemajú dostatočným spôsobom vyriešené a zabezpečené dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. V oblasti bezbariérového prístupu pre osoby so sluchovým postihnutím sa ako najvýraznejší nedostatok javí úplná absencia tlmočníkov ovládajúcich posunkový jazyk. Zvyšovanie povedomia o tejto problematike je kľúčovým predpokladom k priekročeniu k pozitívnym zmenám v tejto oblasti.

2.2 Vyhodnotenie a zhrnutie výsledkov

Na základe obhliadky daných inštitúcií vyplynuli nasledujúce zistenia:

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. oddiel 1 zabezpečenie prístupu

§ 57 Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 (*stavbu nebytovej budovy v časti užívanej verejnosťou*) musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov (pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup) Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 musí byť tiež vyznačený pre osobu so zrakovým postihnutím hmatovo, vo výnimočných prípadoch zvukom.

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. schodisko a rampa



Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou.

Zistenia:

- Prístup do budovy rampou malo **36 inštitúcií**. Rampou bol zabezpečený hlavný vstup, prípadne vedľajší vstup.
- Z toho **13 inštitúcie** malo začiatok a koniec rampy výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia
- **94 inštitúcií** má hlavný vstup zabezpečený schodiskom.
- Z toho **22 inštitúcií** malo prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia

Z uvedených zistení vyplýva že **32,4%** inštitúcií má hlavný vstup do budovy zabezpečený rampou. **84,7%** inštitúcií má hlavný vstup zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia malo **23,4%**, čo je veľmi malé percento na to, že nevidiaci a slabozraký sa v priestore orientujú práve vďaka vodiacim líniam a pomocou hmatateľných povrchov, ktoré zabezpečujú zjednodušenie orientácie v priestore a varujú človeka pred nebezpečným miestom. Začiatok a koniec rampy výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia malo **36,1%** inštitúcií. Povrch s hmatovými vlastnosťami signálneho a varovného pásu musí byť farebne kontrastný voči okoliu, ideálne je pri vytváraní hmatateľných povrchov používať materiálový kontrast voči chodníku. Pritom použitie vhodných kontrastných materiálov, správne rozmiestnenie kobercov, správne použitie osvetlenia a farieb a vhodné umiestnenie služieb tak, aby ich aj slabozraký mohli ľahko nájsť je veľmi nenáročné a pre orientáciu zrakovo postihnutého človeka veľmi dôležité. Je dôležité navrhovať jednoduché, logické a prehľadné dispozičné riešenie s dostatočne širokými chodbami bez prekážok zasahujúcich do prirodzených vodiacich línii. Taktiež je dôležité zabezpečiť akustickú signalizáciu a informáciu v určitých priestoroch (napríklad vo

vstupných halách, výťahoch a pod.) Monitoringom bolo zistené, že väčšina inštitúcií má nedostatočne vyriešené kontrastne označený začiatok a koniec rampy a schodiskového ramena. Označenia konca schodiskového ramena boli často ošúchané a nedostatočne viditeľné. Výsledky jednoznačne poukazujú, že inštitúcie verejnej správy nemajú dostatočne zabezpečený bezbariérový vstup do budov pre slabozraké a nevidiace osoby.





Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Výt'ah


Výt'ah musí byť vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max 1200 mm nad úrovňou podlahy. Výt'ahová kabína musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v polohe kabíny. Výt'ahová kabína musí byť vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo podlažia v ktorom výt'ah zastaví. Vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené hmatateľné symboly a v ľavo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené symboly v slepeckom písme. Ovládač pre vstupné podlažie musí mať na ovládacom paneli v kabíne výt'ahu výrazne vizuálne a hmatovo odlišný od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač výt'ahu musí mať hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia vo výške 900-1200 mm. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál. Po zastavení výt'ahovej kabíny musí byť výškový rozdiel medzi podlahou výt'ahovej kabíny a podlahou chodby najviac 2 mm.

Zistenia:


- **9 inštitúcií** bolo vybavených vnútorným výt'ahom. 2 výt'ahy mali úplné vybavenie doplnkami podľa platnej vyhlášky č.532/2002.
- **6 inštitúcií** malo výt'ah vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max. 1200 mm nad úrovňou podlahy
- **1 inštitúcia** mala kabínu otváranú ručne
- **5 inštitúcií** malo výt'ah s oznamovaním príjazdu privolanej kabíny zvukový signál

Z výsledkov vyplýva, že iba **8%** inštitúcií je vybavených výt'ahom, čo je veľmi málo, vzhľadom na to, že viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP. Inštitúcie v svojich stanoviskách k zisteným skutočnostiam uvádzajú, že sú ochotní prísť ku klientovi obecného úradu aj domov, prípadne klienta vybaviť aj na prízemí budovy alebo pred budovou. Niektoré inštitúcie uvádzajú, že nevidiace osoby a sluchovo postihnuté osoby navštevujú ich prevádzky vždy s doprovodom. Podľa nášho názoru je to nepostačujúce, pretože klient by musel byť len vopred ohlásený a v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti vonku cítiť nekomfortne. Slabozraký, nevidiaci a sluchovo postihnuté osoby potrebujú niekedy viac času na prečítanie dokumentov a v prípade vybavovania pred budovou im nie je venovaný dostatočný čas a priestor a tým nemajú rovnaké príležitosti, nezávislosť a plné spoločenské uplatnenie ako ktokoľvek iný. Z uvedených výsledkov jednoznačne vyplýva, že v inštitúciách verejnej správy, nie je dostatočným spôsobom vyriešený a zabezpečený bezbariérový prístup pre slabozraké a nevidiace osoby.

5. Je budova vybavená výťahom?



6. Je výťah vybavený doplnkami podľa platnej vyhlášky č.532/2002



Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Informačné zariadenie nariaďuje


Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnou osobou musí mať kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Základné informačné zariadenie musí byť doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, telefónnou informačnou službou) a optickým systémom pre sluchovo postihnutú osobu.

Zistenia:


- **11 inštitúcií** má základné informačné zariadenie kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm
- **21 inštitúcií** má základné informačné zariadenie doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe
- 21 inštitúcií – informátorom
- 0 inštitúcií- akustickým alebo taktilným systémom
- 5 inštitúcií- telefónnou informačnou službou
- 0 inštitúcií optickým systémom pre sluchovo postihnutú osobu

Z výsledkov vyplýva, že väčšina informačných tabúl nie je vhodne umiestnená, alebo chýbajú úplne. Informačné tabule by mali byť viditeľné, čisté, čitateľné, zrozumiteľné a v noci vhodne osvetlené. Značky by nemali byť umiestnené za sklom, aby sa neleskli. Bezbariérové priestory a zariadenia by mali byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. Kombinácia vhodného usporiadania prostredia a doplnenie alternatívnym riešením poskytovania informácií by mala byť základným bezbariérovým riešením inštitúcií verejnej správy. Vybavenie inštitúcií informátorom, telefónnou informačnou službou, pomocou ktorej si môže človek so zdravotným postihnutím vyžiadať pomoc je dôležité nie len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím, ale aj pre osoby s poruchou orientácie a inými zdravotnými znevýhodneniami.

7. Má základné informačné zariadenie kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm?



8. Je základné informačné zariadenie doplnené alternatívnym spôsobom poskytovania informácií nevidiacej osobe?



Podľa Zákona 149/Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb nariaďuje


Nepočujúce osoby majú právo na:

- používanie slovenského posunkového jazyka
- vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku
- informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní
- prístup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich osôb
- tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.

Zistenia:

- **3 inštitúcie** mali dostupného tlmočníka do posunkovej reči

Výsledky prieskumu preukázali, že iba **3%** inštitúcií verejnej správy majú dostupného tlmočníka do posunkovej reči. V dvoch prípadoch to boli priamo pracovníčky inštitúcie a v jednom prípade na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi mali v prípade potreby tlmočníka na telefóne. Z uvedených zistení vyplýva, že takmer všetky inštitúcie nemajú dostatočným spôsobom zabezpečený bezbariérový prístup pre nepočujúce osoby. Inštitúcie v svojich stanoviskách k zisteným skutočnostiam uvádzajú, že takéto osoby chodia vždy v sprievode asistentov. Takéto riešenie však považujeme za nesprávne a nepostačujúce.



Materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím

Pod pojmom materiály a kompenzačné pomôcky rozumieme pomôcky, zariadenia a materiály, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené zrakové funkcie. Pomáhajú získavať mnohé informácie, a tak kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím. Existujú optické a elektronické pomôcky založené na využívaní hmatu alebo sluchu, pomôcky na orientáciu. Pomôcok je veľké množstvo a sú medzi nimi úzko špecializované i veľmi univerzálne zariadenia.

Základný princíp pri tvorbe prostredia predstavuje podpora nezávislého spôsobu života ľudí so zdravotným postihnutím, pričom nejde len o zabezpečenie možnosti samostatného pohybu v priestore, ale aj o umožnenie aktívnej participácie v rôznych oblastiach ľudských činností. Osoby so zdravotným postihnutím majú byť rešpektované, slobodné, pričom sloboda je chápaná ako cesta k samostatnosti a nezávislosti jednotlivca. Pri tvorbe prostredia je dôležité zohľadňovať potreby a požiadavky jednotlivých skupín osôb so zdravotným postihnutím, ale aj individuálne potreby a nároky konkrétnych užívateľov. Je dôležité aby inštitúcie verejnej správy boli vybavené materiálmi pre osoby so zmyslovým postihnutím. Ako sú materiály vo zväčšenej tlači, v Braillovom písme a zvukové záznamy. Jedným z riešení ako pomôcť osobám so zmyslovým postihnutím by bolo vybavenie inštitúcií verejnej správy kompenzačnými pomôckami. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že takýmito materiálmi inštitúcie verejnej správy takmer vôbec nedisponujú.

Vyhodnotenie verejnej mienky

V nadväznosti na občiansku participáciu boli zrealizované aj prieskumy verejnej mienky na všetkých monitorovaných inštitúciách verejnej správy formou rozhovoru s náhodnými okoloidúcimi, kde boli zisťované názory verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na základne spracovania výsledkov na otázku či opýtaný vedeli, že naša krajina podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého účelom je podporovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím vyplynulo, že iba **11%** opýtaných vedelo, že naša krajina podpísala Dohovor OSN a **89%** opýtaných vôbec nevedeli alebo nepoznali Dohovor OSN. Na otázku či si opýtaný myslia, že sa dohovor napĺňa odpovedalo **19,34%** áno a **80,66%** nie.

Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Stratégia EÚ „**Európa 2020**“ sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote a projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu k verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, potlačanie diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré bránia plnému a rovnoprávnemu zapojeniu občanov so zdravotným postihnutím a mnohé ďalšie.

Dotazník, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, obsahoval 4 otázky:

- 1. Je podľa Vás inštitúcia prístupná z hľadiska bezbariérovosti? (prístup pre ZŤP občanov na vozíčku, mamičky s kočíkom, materiály pre slabozrakých a podobne)*
- 2. Vedeli ste, že naša krajina podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého účelom je podporovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím.*
- 3. Teraz keď viete, že naša krajina podpísala Dohovor OSN, myslíte si, že sa napĺňa?*
- 4. Čo by ste chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie?*

3. Občianska participácia

V rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, zlepšenia prístupu k informáciám o verejnej správe a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných bola uskutočnená občianska participácia. Prieskum verejnej mienky bol realizovaný za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti. V súvislosti s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti boli podpísané memorandá s MNO o spolupráci s cieľom publicity projektu, šírenia povedomia o projekte a zvyšovania povedomia verejnosti. V súvislosti so zlepšením prístupu a vzdelávania verejnosti k prístupu informáciám o verejnej správe a zvyšovania participácie boli zorganizované semináre a stretnutia.

3.1 Verejná mienka

V súlade s komunikačnou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa bol vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Zo spracovania výsledkov vyplýva, že **60%** respondentov vníma verejnú správu SR prístupnú všetkým občanom. **40%** respondentov uvádza verejnú správu SR ako neprístupnú pre občanov s ŤZP. Verejnosť najviac vníma nedostupnosť z hľadiska bezbariérovosti. Približne **80%** (79,6%) respondentov uvádza, že sa v inštitúciách verejnej správy stretáva s bariérami. **20%** respondentov sa s bariérami vo verejnej správe SR nestretáva. Zo skúmania názorov verejnosti vyplýva, že až **60%** opýtaných respondentov uviedlo za najväčšiu bariéru **schodisko** a považuje ju za nevyhnutnú odstrániť. **20%** respondentov registruje chýbajúce **zábradlie** na schodisku ako bariéru. **10%** respondentov uvádza za bariéru, ktorú je nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť **nájazdové pásy**. Podľa verejnosti sú príliš strmé alebo zničené. **10%** respondentov uvádza ako bariéru, že povrch chodníka alebo schodiska nie je upravený proti šmyku. Iba **25%** respondentov uvádza, že v ich okolí boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom. Verejnosť najviac vníma zlepšenie služieb poskytovaných úradmi práce a ich celkovú modernizáciu. Ďalej respondenti uvádzajú, že v ich okolí boli prevedené úpravy vstupu do prevádzky Slovenskej pošty. Bola doplnená nájazdová rampa a úprava schodiska. **75%** respondentov neuvádza žiadne úpravy, ktoré by skvalitnili život ZŤP osobám. Respondenti mali možnosť na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor. V prípade ak využili túto možnosť, **45%** respondentov uviedlo, že je nespokojných z hlavnými vstupmi do inštitúcií verejnej správy, ako sú pošty a obecné úrady. Respondenti tiež uvádzajú problém dostať sa s detským kočíkom do prevádzok Slovenskej pošty. **5%** respondentov uvádza ako problém nedostatočné parkovacie miesta pre osoby s ŤZP.

Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím. Okolo 80 miliónov osôb v EÚ, teda jedna šestina populácie, má nejaké zdravotné postihnutie. V plnom spoločenskom a ekonomickom uplatnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a prostredím. Cieľom je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej Republiky bez rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcií verejnej správy.

Letáčik s návratkami, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, bol rozdelený na dve časti. Prvou boli informácie o projekte "Spoločnosť bez bariér". Otázky v letáčku boli nastavené v logickom slede tak, aby najprv poskytli odpovede na to ako vníma verejnosť verejnú správu SR z pohľadu prístupnosti, či sa s bariérami v inštitúciách verejnej správy stretávajú

a následne sa zamerali priamo na konkrétne bariéry, ktoré sú z ich pohľadu nevyhnutné odstrániť. Respondenti mali možnosť v otvorenej otázke na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor.

- 1. Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom? /dostupnosťou prípadne schopnosťou poskytnúť požadované informácie/.*
- 2. Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy /úrady, pošty, kultúrne a spoločenské strediská, knižnice a podobne/ s bariérami?*
- 3. Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?*
- 4. Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom?*

3.2 Memorandum

V súvislosti s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti boli podpísané memorandá s MNO o spolupráci s cieľom publicity projektu, šírenia povedomia o projekte formou letákov s návratkami, ktoré nám boli hromadne posielané. Poskytnutie priestorov pri organizovaní seminárov a zvyšovania povedomia verejnosti. Taktiež nás spolupracujúci subjekt informoval v prípade organizovania podujatia, ktoré by bolo prínosom pre projekt. V prípade zorganizovania informačného seminára zameraného na zisťovanie verejnej mienky a informovanie občanov o ich právach vyplývajúcich z dohovoru OSN sa spolupracujúci subjekt zaviazal aktívne spolupracovať na definovaní obsahu semináru, poskytnutiu priestorov na zorganizovanie semináru. Uzavretie spoluprác bolo prínosom, lebo vďaka spolupráci sa nám podarilo osloviť väčší počet ľudí. Memorandá boli uzavreté s nasledovnými inštitúciami:

- **Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza**
- **Kultúrne centrum Bojnice**
- **Slovenský zväz zdravotne postihnutých Dolné Vestenice**
- **Young Talents o,z**
- **OZ Víťazstvo**

3.3 Semináre

V súvislosti so zapájaním sociálnych ekonomických partnerov a MNO do prípravy, tvorbu partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných, boli zorganizované semináre a stretnutia s nasledovným obsahom:

- Informačný seminár pre verejnosť

Informačný seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“ v priestoroch Klubu dôchodcov na Bojníckej ceste v Prievidzi. Dôchodcovia boli oboznámení, v akých inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, zistenými skutočnosťami a následne boli aj oboznámení s inštitúciami, kde je plánované vybudovanie nových bezbariérových prístupov v meste Prievidza. Ďalej pracovníci projektu v rámci prehĺbenia informovanosti a informovaného rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú oboznámili členov Klubu dôchodcov o významných medzinárodných dokumentoch, osobitne o najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ – o právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť ľuďom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s občanmi so zdravotným postihnutím ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby bola verejná správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdravým ale aj starším občanom a občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Následne dostali seniori priestor na vyjadrenie vlastného názoru na inštitúcie verejnej správy z pohľadu bezbariérovosti. Pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcií verejnej správy.

Seniori mali možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s návratkou, kde im boli položené štyri otázky týkajúce sa bezbariérového prístupu verejnej správy v ich okrese.

Konkrétne sa jednalo o nasledujúce otázky:

- Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom?
- Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy s bariérami?
- Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?
- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom?

Odpovedať na dané otázky mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané odovzdať priamo pracovníckam projektu.



Informačný seminár pre verejnosť - fotky

- zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér"

V kancelárii Vzdelávacieho inštitútu o.z. bolo zorganizované stretnutie študentiek z Obchodnej akadémie Prievidza, ktoré pod vedením učiteľky RNDr. Evy Kadlečíkovej vytvorili projekt „Prievidza bez bariér“ v predmete Podnikanie cestovného ruchu, s ktorým sa v súťaži SOČ umiestnili na 2. mieste v krajskom kole a pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér za účelom participácie a prediskutovania výsledkov prieskumu, podpore verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do diskusie. V diskusií sme sa v rámci projektu "Spoločnosť bez bariér" dohodli na participácii so študentkami Obchodnej akadémie. Na zasadnutí sme sa dohodli, že v budúcnosti v spolupráci so študentkami a učiteľkou Obchodnej akadémie zorganizujeme stretnutie so zrakovo postihnutým športovcom, imobilným študentom obchodnej akadémie Martinom a niektorými študentmi Obchodnej akadémie. Aby sme na túto problematiku upozornili, radi by sme vedeli ich názory a skúsenosti, s ktorými sa oni, ako zdravotne znevýhodnení občania stretávajú v bežnom živote. Študentkám sme odovzdali aj informačné letáky s návratkami, ktoré v škole odovzdajú svojim spolužiakom.



Zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér" - fotky

- Informačný seminár pre verejnosť

Informačný seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“ v priestoroch vysokej školy Žilinskej Univerzity na ul. Bakalárska 2 v Prievidzi. Pracovníci projektu oboznámi prítomných s projektom „Spoločnosť bez bariér“ a jeho cieľom zistiť dostupnosť verejnej správy pre občanov so ZŤP a priebehom realizácie projektu. Zúčastnení boli oboznámení, v akých inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, s doterajšími výsledkami, zistenými skutočnosťami a následne boli aj oboznámení s inštitúciami, kde je plánované vybudovanie nových bezbariérových prístupov v meste Prievidza. V rámci prehĺbenia informovanosti, vzdelávania verejnosti o prístupe k informáciám boli zúčastnení oboznámení o významných medzinárodných dokumentoch, osobitne o najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ – o právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť ľuďom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s občanmi so zdravotným postihnutím ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby bola verejná správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdravým ale aj starším občanom a občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Počas semináru prebiehala spolupráca so všetkými zúčastnenými dôchodcami, ktorí navštevujú pravidelne inštitúcie a nemajú možnosť vyjadriť svoje podnety na zlepšenie bezbariérovej situácie. Boli prediskutované sťažnosti, návrhy a podnety seniorov, ku ktorým sa spolu s pracovníkmi projektu vyjadrili. Zúčastnení mali možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s návratkou, kde im boli položené štyri otázky týkajúce sa bezbariérového prístupu verejnej správy v ich okrese.

Konkrétne sa jednalo o nasledujúce otázky:

- Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom?
- Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy s bariérami?
- Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?
- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom?

Odpovedať na dané otázky mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané odovzdať priamo pracovníckam projektu.

3.4 Zasadnutia za okrúhlym stolom

V rámci participácie a podpory verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do diskusie boli zorganizované zasadnutia za okrúhlym stolom. Inštitúciám po vykonaní osobných návštev zaslané hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. 23 inštitúcií prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. Zasadnutí za okrúhlym stolom sa zúčastnili okrem pracovníkov projektu a zástupcov inštitúcií aj zástupcovia verejnosti, ktorí formou diskusie prezentovali svoje skúsenosti s prístupnosťou verejnej inštitúcie a návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie. Monitorované inštitúcie túto iniciatívu ocenili a vyjadrili záujem na odstránení nami zistených nedostatkov v prístupnosti verejnej inštitúcie pre občanov so zdravotným postihnutím. Inštitúcie prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich stanoviskách uviedli, že sú si vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti odstrániť s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Niektoré inštitúcie sa vyjadrili, že doplnia chýbajúce označenia schodiskových stupňov, chýbajúce zábradlia a iné menej finančne náročné stavebné úpravy. Inštitúcie sa tiež vyjadrili, že vybudovanie bezbariérových prístupov nie je vždy možné, nakoľko nie sú vlastníci pozemkov alebo vlastníci budov, v ktorých sa inštitúcie priamo nachádzajú.



Zasadnutie za okrúhlym stolom - fotky



Zasadnutie za okrúhlym stolom - fotky

5. ZÁVER

Monitoring bol zameraný a v konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných inštitúciách verejnej správy sa podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a súčasne platných slovenských technických noriem bariéry vyskytujú. Výsledky prieskumu jednoznačne preukazujú, že inštitúcie verejnej správy SR nemajú dostatočne vyriešený bezbariérový prístup pre osoby so zmyslovým postihnutím. Orientačný systém pre slabozrakých nie je zabezpečený v žiadnej z inštitúcií. Chýbajú kontrastne a vhodne umiestnené informačné tabule. Písmo na informačných tabuliach je často veľmi malé a umiestnené na nevhodnom farebnom podklade. V inštitúciách chýbajú materiály pre slabozraké a nevidiace osoby. Prieskum tiež poukázal na takmer úplnú absenciu tlmočníka do posunkovej reči. V niektorých inštitúciách chýbajú zábradlia úplne alebo sú s nevyhovujúcimi bezpečnostnými parametrami alebo ťažko uchopiteľnými drždami. Chýbajú tiež označenia prvého a posledného schodiskového stupňa a konca rampy. Pre lepšiu orientáciu zrakovo postihnutých osôb by tieto označenia mali byť nevyhnutné, pričom farba protišmykových prúžkov by mala byť v kontraste s okolím. Odporúča sa prvý a posledný schod farebne, kontrastne odlíšiť protišmykovým náterom.

Z monitoringov vyplynulo, že v aj v inštitúciách, ktoré už boli rekonštruované sa požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sú vo veľmi malej miere dodržiavané pri slabozrakých a sluchovo postihnutých osobách. Vzhľadom na vyššiu technickú a finančnú náročnosť zmien, ale aj benevolentnosť stavebných úradov pri schvaľovaní takejto projektovej dokumentácie. Je dôležité aby sa pri projektovaní nezabúdalo aj na túto skupinu ľudí s určitými potrebami. Je dôležité zvýšiť pozornosť povoľovaniu nových stavieb a najmä zmien dokončených stavieb.

Pritom použitie vhodných kontrastných materiálov, správne použitie osvetlenia a farieb a vhodné umiestnenie služieb tak, aby ich aj slabozraký mohli ľahko nájsť je veľmi nenáročné a pre orientáciu zrakovo postihnutého človeka veľmi dôležité. Základný princíp pri tvorbe prostredia predstavuje podpora nezávislého spôsobu života ľudí so zdravotným postihnutím. Pri tvorbe prostredia je dôležité zohľadňovať potreby a požiadavky jednotlivých skupín osôb so zdravotným postihnutím, ale aj individuálne potreby a nároky konkrétnych užívateľov.

Niektoré inštitúcie už prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich stanoviskách uviedli, že sú si vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti odstrániť s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Niektoré inštitúcie sa vyjadrili, že doplnia chýbajúce označenia schodiskových stupňov a chýbajúce zábradlia. Vo všetkých inštitúciách je ale nutné doplniť alebo upraviť vodiace línie pre slabozraké osoby. Doplniť zvukové signalizačné zariadenia pri vstupoch do objektov, prípadne vybaviť inštitúcie verejnej správy informátorom, ktorý by vedel osoby s problémom orientácie vždy usmerniť.

Bezbariérovosť inštitúcií verejnej správy je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie prístupu prostredia pre všetkých ľudí. Veríme, že táto správa poskytne aktuálne informácie o bezbariérovej prístupnosti inštitúcií verejnej správy, ale tiež poskytne informácie potrebné pre hľadanie návrhov a riešení na odstránenie zistených nedostatkov. Veríme, že zvýši prístupnosť verejných služieb

osobám so zmyslovým postihnutím poskytovaných verejnou správou a zlepši uplatňovanie bezbariérového navrhovania na Slovensku vo všetkých inštitúciách verejnej správy SR, ako vyplýva z medzinárodných dohovorov. Monitoring bol vnímaný veľmi pozitívne a my dúfame, že prinesie prínos pre zmonitorované inštitúcie. V rámci udržateľnosti projektu budeme monitorovať či sa vybrané inštitúcie zapájajú a snažia odstrániť zistené nedostatky.

5. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

[1] VYHLÁŠKA č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

[2] Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. AOZPO SR, Bratislava, 2011

[3] Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment, [Bezbariérové prostredie pre zdravotn postihnutých - Projekčný manuál pre bezbariérové prostredie] Ministry of Social Affairs National Committee for the Disabled, UN, ESCWA, SOLIDERE, 2005, <http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/>

[4] Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

[5] Doc.Ing.arch. Mária Samová a kol.. Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti. Bratislava: Eurostav, 2008. ISBN 978-80-89228-10-2